



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 (У ДСНС України в Івано-Франківській області)

вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342)53-78-55, (0342) 59-65-02, факс (0342) 53-78-55
 Web: <http://www.if.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38555228 E-mail: ivanofrankivsk@mns.gov.ua

АКТ
№ 50

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ст. м. Галич

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я

Директор Назаренко Віра Богданівна

та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 02143494

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м.Галич,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, факс, електронна пошта)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. м.Галич,

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: **інші підконтрольні об'єкти**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
| Наказ від 30.05.2018р. № 180, виданий У ДСНС України в Івано-Франківській області | планова; |
| Посвідчення на перевірку від 04.06.2018 р. № 3927 | + позапланова |

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 04 | 06 | 2018 | 08 | 30 | 08 | 06 | 2018 | 11 | |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Заступник начальника відділу-начальник СТБ ВЗНС У ДСНС України в області Вітрів Анатолій Ярославович.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л ВЗНС У ДСНС України в області Кулічковський Юрій Романович.

Провідний інспектор ВЗНС У ДСНС України в області Курташ Святослав Зеновійович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа – підприємець:

Директор ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. м.Галич Назаренко Віра Богданівна

інші особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | + не було взагалі |
| <input type="checkbox"/> була у період з □□,□□,□□□□ по □□,□□,□□□□ Акт перевірки від □□,□□□,□□□ № □□□□ Розпорядчий документ від □□,□□,□□□□ № □□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> була у період з □□,□□,□□□□ по □□,□□,□□□□ Акт перевірки від □□,□□□,□□□ № □□□□ Розпорядчий документ від □□,□□,□□□□ № □□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|---|-----|----|----|----|----------------------------------|
| Частина І. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Загальні вимоги | | | | | | |
| 1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки. | + | | | | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБМ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | + | | пункт 14 розділу II ППБМ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | + | | | | пункт 12 розділу II ППБМ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | + | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБМ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | + | | | | пункт 9 розділу II ППБМ |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | + | | | | пункт 11 розділу II ППБМ |
| 4. | Наявність декларації відповідності | | | + | | пункти 2, 4, 5 статті 5 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|---|
| | матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | + | | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | + | | | | пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | + | | | | пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | + | | | | пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів. | + | | | | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | + | | | | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | + | | | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | + | | | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | | + | | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | | + | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | + | | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | + | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. | Наявність та утримання підрозділів | + | | | | пункт 7 розділу I, пункт 12 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--------|--|-----|----|----|----|---|
| | добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ |
| | 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | + | | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 |
| | 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | + | | | | розділ VI ППБУ |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | | + | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | | | | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | | | | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | + | | | | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.11 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.12 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування | |
|--|----------------------------------|--|----|----|----|--------------------------|---|
| | 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| | 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | | |
| | 1. | Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | + | пункти 1 - 4 Порядку затвердження, що належать до вимогам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, пункт 1.9 / ДБН В.1.2-4:2006 |
| | 2. | Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 3 Порядку ідентифікації та ліквідації об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 7 |
| | 3. | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 9 |
| | 4. | Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | | + | пункт 1 Порядку надання обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| | 5. | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 30 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 110 |
| | 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | | + | пункт 2 частини першої статті 21 КЦЗУ, ПКМУ № 1266, пункти 4.3, 4.6 |
| | 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | + | | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| | 8. | Організація та забезпечення евакуаційних заходів | + | | | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| | 9. | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | | + | пункт 5 частини першої статті 26, стаття 26 КЦЗУ, ПКМУ № 787 |
| | 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток до Акта про прогнозування |
| | 11. | Здійснено навчання працівників з питань | + | | | | пункт 8 частини першої статті |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| | цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | | | | 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | + | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діями у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 443 |
| 13. | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | | стаття 32, пункти 1, 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, назва МП N 653, пункт 24 ПКМУ N 443 |
| 15. | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | | пункт 13 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 23 КЦЗУ, абзац шостий пункту 1 Порядку створення, використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру наслідків, ПКМУ N 34 |
| 16. | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | + | | | | пункт 1.1 Правил життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1. | п. 2.5 розділ 2, глава III | ППБУ | Дерев'яні конструкції горіща оброблено вогнетривким розчином. |

| | | | |
|----|------------------------------------|------|--|
| 2. | п. 3.17 розділ 3, глава V | ППБУ | Приміщення школи не забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. |
| 3. | п. 1.20 розділ 1, глава IV | ППБУ | Не проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання пристроїв захисту електричних мереж від електроустановок від короткого замикання. |
| 4. | п. 3.6., 3.11. розділ 3 глава V | ППБУ | Пожежний щит не укомплектований необхідним інвентарем. |
| 5. | п. 3.10 розділ 3, глава V | ППБУ | Біля первинних засобів пожежогасіння не встановлені вказівні знаки. |
| 6. | п. 1.16 розділ 1, глава IV | ППБУ | Електричні щити не оснащені схемами підключення споживачів і пояснювальними написами. |

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (перевіряючих) (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | + | | частина перша статті 5 ЗУ від 12 квітня 2007 р. № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | частина перша статті 7 статті 10 ЗУ від 12 квітня 2007 р. № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | + | | | | частина перша статті 7 абзаци третій п'ятий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | + | | | | частина друга статті 4 ЗУ від 12 квітня 2007 р. № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | + | | | | частина перша статті 7 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали над державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Заступник начальника відділу-начальник СТБ
ВЗНС У ДСНС України в області
підполковник служби цивільного захисту

Вітрів А.Я.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л
ВЗНС У ДСНС України в області
лейтенант служби цивільного захисту

Кулічковський І.Р.

Провідний інспектор ВЗНС
У ДСНС України в області
капітан служби цивільного захисту

Курбан С.З.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Примірник цього акта перевірки отримано «06» червня 2018 р.:

Директор ЗОШ № 2 І-ІІІ ст., м. Галич

Гузаренко В.І.

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
