



**ДСНС України**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

**Коломийський міськрайонний відділ**

вул. Мазепа, 237, м. Коломия, 78200, тел. (03433) 2-54-52, 5-16-15 факс (03433) 2-54-52, 5-16-15  
 Web: <https://www.facebook.com/kolomyaUDSNS> E-mail: [dprch7.if@mns.gov.ua](mailto:dprch7.if@mns.gov.ua)

**АКТ № 72**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Комунального вищого навчального закладу Коломийський педагогічний коледж

*(вказати посаду, прізвище та ініціали керівника суб'єкта господарювання – юридичної особи*

Івано-Франківської обласної ради, м. Коломия, вул. Франка, 12

*(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або*

*прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи – підприємця)*

ідентифікаційний код юридичної особи 38996220

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

м. Коломия, вул. Франка, 12 т.р.26531

*(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)*

Перевірено: будівлі, споруди та територію КВНЗ Коломийський педагогічний коледж  
*назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)*

Івано-Франківської обласної ради, м. Коломия, вул. Франка, 12 т.р.26531

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки об'єкти органів державної влади

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 27.03. 2018 р. № 107	<input checked="" type="checkbox"/> планова
Посвідчення на перевірку № 3148 від 12.04. 2018 р.	<input type="checkbox"/> позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки				Завершення перевірки			
16	04	2018	10	27	04	2018	16
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Головний інспектор Коломийського МРВ Управління ДСНС в області підполковник служби цивільного захисту Сідоров Олександр Володимирович

(найменування органу ДСНС України, посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець: завідуючий господарством Самокишин Тарас Іванович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> Не було взагалі	<input type="checkbox"/> Не було взагалі
✓ Була в період з 05.05.2016р. по 20.05.2016р. Акт перевірки від 20.05.2016р. № 126 Розпорядчий документ від 20.05.2016р.р. <input type="checkbox"/> виконаний, <input type="checkbox"/> Не виконаний	✓ Була в період з 09.10.2017 р. по 13.10.2017. р. Акт перевірки від 13.10.2017 р. №

**ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17 – 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						

6. Забезпечено протипожежний стан утримання території		+				пункти 1.1 – 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+			пункти 2.1 – 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+			пункти 2.23 – 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 – 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+		пункти 2.1 – 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+		пункти 2.18 – 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 – 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 – 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі – АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 – 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

		у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				
12.		Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 – 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 – 63 КЦЗУ
13.		Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+	пункти 8.1.1 – 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.		Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 – 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 – 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 – 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 – 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
	14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1.-7
	14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1.-7

	нормативних документів				
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1 – 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності,

				ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

				ситуацій, ПКМУ № 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

### Опис виявлених порушень

№ п/п	Нормативний акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми	позначення нормативного акту	
1.	пункт 3.11, глава 3, розділу V	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	пожежний щит на території коледжу не забезпечений протипожежним інвентарем: : 3 вогнегасники, 1 ящик з піском, 1 протипожежне покривало, багор або лом та гак – 2 шт, лопати 2 шт., сокири – 2 шт.
2.	п.2.5, глава 2, розділ III	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Дерев'яні конструкції горищ будівель основного корпусу, спортзалу та гуртожитку не піддані вогнезахисному оброблянню.
3.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V Додаток А	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»	Приміщення будівель навчальних корпусів та гуртожитку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
4.	п.2.17, глава 2, розділ III	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Здійснено оздоблення коридорів основного навчального корпусу будівельними матеріалами з вищою пожежною небезпекою ніж Г2, В2, Д2, Т2 .
5.	Додаток 9	наказ МНС	протирадіаційне укриття формування з

		N 653 від 09.10.2006	обслуговування не забезпечено в повній мірі майном
6.	Додаток 10	наказ МНС N 653 від 09.10.2006	протирадіаційного укриття не забезпечено в повній мірі майном, необхідного для укомплектування
7.		наказ МНС N 653 від 09.10.2006	Не проведено інвентурізацію протирадіаційного укриття по вул. Франка, 12 в м. Коломия
8.	Додаток 11	наказ МНС N 653 від 09.10.2006	протирадіаційного укриття не забезпечено в повній мірі необхідною кількістю медикаментів і лікарських засобів для укомплектування запасів медичного майна
9.	п.1.7, глава 1, розділ IV	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Електророзподільні коробки не закриті кришкою з негорючих матеріалів в гуртожитку.
10.	підпункт 2, пункт 2.2, глава 2, розділ V	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	В будівлі гуртожитку вісім пожежних кран-комплект не укомплектовано пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкриття вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.
11.	підпункт 9, пункт 2.2, глава 2, розділ V	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти не піддані технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води
12.	підпункт 4, пункт 2.1, глава 2, розділ V	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу не проводиться випробування на тиск та витрату води з оформленням акта.
13.	п. 3.17, глава 3, розділ V	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників.
14.	п. 2.12, глава 2 розділу III	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Не звільнено горища в будівлі спортивного залу та основного навчального корпусу від сторонніх речей та меблів.
15.	п. 1.24, глава 1 розділу IV	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Влаштовано незаповнений отвір та не відділено протипожежною перешкодою електрощитову влаштовану в коридорі основного корпусу на першому поверсі.



16.	п. 8, розділ VI, дод.2	Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затвердженого наказом МОН від 15.08.2016р. №974	Не обладнано приміщення будівель коледжу та гуртожитку вогнегасниками згідно норм належності по 2 вогнегасника ВП-5 на кожен поверх будівель.
17.	п. 2.26, глава 2, розділу III	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	В кабінеті 32 (лекційна зала) на третьому поверсі основного корпусу не забезпечено двома евакуаційними виходами при розміщенні 66 чоловік.
18.	п. 2.37, глава 2, розділу III	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Розміщено дзеркало в сходовій клітині між першим та другим поверхом основного корпусу
19.	п. 1.15, глава 1, розділу IV	Правил пожежної безпеки в Україні затвердженого наказом МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлено вимикач освітлення поза межами архіву навчальної частини.

**ПЕРЕЛІК питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного у суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:


*Головний інспектор  
Коломийського МРВ  
УДСНС України в області  
підполковник служби ЦЗ*



Сідоров Олександр Володимирович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

*завідувач господарством*



*Савокевичем А. І.*

(посада)


(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «17» квітня 2018 р.:

*Директор*

(посада)



(підпис)

*Ковтун Валерій Іванович*

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

