



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Долинський районний відділ
вул. Пачовського, 14, м. Долина, 77502, тел. (03477) 2-00-11, факс (03477) 2-01-01

АКТ
№16

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Долинська центральна районна лікарня	
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого	
м. Долина, вул. О. Грицей, 15	
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)	
ідентифікаційний код юридичної особи	01993457

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

м. Долина, вул. О. Грицей, 15
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:

Долинську ЦРЛ м. Долина, вул. О. Грицей, 15, (в тому числі стоматполіклініку м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2; , Долинську дитячу лікарню м. Долина, вул. Антоновича, 23 та дитячу поліклініку м. Долина, вул. С. Бандери
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 112, виданий Управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області	планова;
Посвідчення на перевірку від 04.04.2018 №2957	+ позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	04	2018	11	30	20	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Долинського РВ У ДСНС України в Івано-Франківській обл.

(найменування органу ДСНС України)

Титиш Михайло Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Фахівець з цивільного захисту Кшиповська А. В.; інженер теплотехнік (т.в.о. завідуючого господарством ЦРЛ) Пахович І. М.; завідуючий господарством Долинської дитячої лікарні Делінкевич М. П.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 04.05.2017 по 18.05.2017 Акт перевірки від 18.05.2017 №41 Розпорядчий документ від 15.05.2017 № 41 виконаний, не виконаний +	+ була у період з 09.10.2017 по 13.10.2017 Акт перевірки від 13.10.2017 № 141 Розпорядчий документ від _____ № _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ				+	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки						
		+				пункт 9 розділу II ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
		+				пункт 11 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				+	пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-			+		розділ VII ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					+	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів					+	пункт 9 частини першої статті 20

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	підвищеної небезпеки					КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+	пункт 10 частини першої статті 20. пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ПКМУ № 1200. пункти 4.3. 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+	пункт 5 частини першої статті 20. стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ № 443. ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653. пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 98 КЦЗУ. абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення				+	стаття 53 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність					
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<i>Долинська ЦРЛ м. Долина, вул. О. Грицей, 15</i>			
1.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Адміністративні приміщення, господарський комплекс, надбудова над реанімацією Долинської ЦРЛ, не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації,) відповідно до чинних нормативно-правових актів
2.	підпункт 1.4 глава 1 розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56-2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації будівель Долинської ЦРЛ.
3.	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація Долинської ЦРЛ, не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
4.	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будівель Долинської ЦРЛ не виведено на пульт спостереження
5.	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища Долинської ЦРЛ не оброблено вогнетривким розчином
6.	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення будівель Долинської ЦРЛ не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
7.	підпункт 12	Наказ МВС від	Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають

	розділ II	30.12.2014р. №1417	обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), не застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів
8.	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення Долинської ЦРЛ первинними засобами пожежогашіння згідно встановлених вимог.
9.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
10.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ, не утримуються у справному стані.
11.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ біля приймальні; відділення діалізу; №21; 23; 26; 25; 29; 18; не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами
12.	п.3.11. глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлено та не укомплектовано на території Долинської ЦРЛ згідно норм належності протипожежним інвентарем пожежні щити
13.	п. 2.1 глава 2 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	На території ЦРЛ біля поліклінічного відділення та стаціонарного відділення не встановлено вказівник розміщення пожежного гідранта з нанесенням на ньому літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);
14.	п. 3.2 глава 3 розділ VI	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	ЦРЛ з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, не забезпечені достатньою кількістю ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморятуння під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
15.	підпункт 2.27 глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	У терапевтичному відділенні вхідні двері (додаткові) не встановлено так, щоб відкривалися у напрямку евакуації з відділення
Долинська дитяча лікарня м. Долина, вул. Антоновича, 23			
16.	підпункт 1.4 глава I розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56-2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.


17.	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація дитячої лікарні не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
18.	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будівель дитячої лікарні не виведено на пульт спостереження
19.	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища дитячої лікарні не оброблено вогнетривким розчином
20.	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення будівель дитячої лікарні не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
21.	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення дитячої лікарні первинними засобами пожежогасіння згідно вимог (ВП-5 8 шт. та ВВК-3 4 шт.).
22.	підпункт 1.6 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів світильників у дитячій лікарні не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)
23.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
24.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не утримуються у справному стані
25.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами.
26.	п.3.11. глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлено та не укомплектовано на території дитячої лікарні згідно норм належності протипожежним інвентарем пожежний щит
27.	п. 3.2 глава 3 розділ VI	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Дитяча лікарня з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, не забезпечена достатньою кількістю ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморятунку під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
<i>Долинська дитяча поліклініка м. Долина, вул. С. Бандери</i>			
28.	підпункт 1.4глава 1 розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56- 2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

29	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
30	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту дитячої поліклініки не виведено на пульт спостереження
31	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища дитячої поліклініки, не оброблено вогнетривким розчином
32	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення дитячої поліклініки не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
33	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення дитячої поліклініки первинними засобами пожежогашіння згідно вимог.
34	п.3.17 глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Не проведено технічне обслуговування 1-го вогнегасника на пункті технічного обслуговування
35	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
36	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не утримуються у справному стані
37	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами.
стомат-поліклініка м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2			
38	підпункт 1.4.глава I розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56- 2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
39	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація не утримується у постійній готовності до виконання роботи
40	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту стомат-поліклініки не виведено на пульт спостереження
41	п. 2. підпункт 2.5. глава 2	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища стомат-поліклініки не оброблено вогнетривким розчином

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у**перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор

Долинського РВ У ДСНС

України в області

(посада)

(підпис)

Титиш М. В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта
господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення
заходу:

Фалівець Ірина Іванівна
(посада)

(підпис)

Клишова Ірина Миколаївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано *02* квітня 2018 року

Степанів Ірина Іванівна
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.