



ДСНС України  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Долинський районний відділ  
вул. Пачовського, 14, м. Долина, 77502, тел. (03477) 2-00-11, факс (03477) 2-01-01

АКТ  
№16

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Долинська центральна районна лікарня	
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого	
м. Долина, вул. О. Грицей, 15	
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)	
ідентифікаційний код юридичної особи	01993457

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

м. Долина, вул. О. Грицей, 15
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:

Долинську ЦРЛ м. Долина, вул. О. Грицей, 15, (в тому числі стоматполіклініку м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2; , Долинську дитячу лікарню м. Долина, вул. Антоновича, 23 та дитячу поліклініку м. Долина, вул. С. Бандери
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 112, виданий Управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області	планова;
Посвідчення на перевірку від 04.04.2018 №2957	+ позапланова

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	04	2018	11	30	20	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Долинського РВ У ДСНС України в Івано-Франківській обл.

(найменування органу ДСНС України)

Титиш Михайло Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Фахівець з цивільного захисту Кшиповська А. В.; інженер теплотехнік (т.в.о. завідуючого господарством ЦРЛ) Пахович І. М.; завідуючий господарством Долинської дитячої лікарні Делінкевич М. П.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 04.05.2017 по 18.05.2017 Акт перевірки від 18.05.2017 №41 Розпорядчий документ від 15.05.2017 № 41 виконаний, не виконаний +	+ була у період з 09.10.2017 по 13.10.2017 Акт перевірки від 13.10.2017 № 141 Розпорядчий документ від _____ № _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ				+	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки</b>						
		+				пункт 9 розділу II ППБУ
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
		+				пункт 11 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	<b>Стан утримання інженерного обладнання</b>					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				+	пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	<b>Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	<b>Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	<b>Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-			+		розділ VII ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>					+	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ № 956
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів</b>					+	пункт 9 частини першої статті 20

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	підвищеної небезпеки					КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+	пункт 10 частини першої статті 20. пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ПКМУ № 1200. пункти 4.3. 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+	пункт 5 частини першої статті 20. стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ № 443. ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653. пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 98 КЦЗУ. абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення				+	стаття 53 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність					
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<i>Долинська ЦРЛ м. Долина, вул. О. Грицей, 15</i>			
1.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Адміністративні приміщення, господарський комплекс, надбудова над реанімацією Долинської ЦРЛ, не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації,) відповідно до чинних нормативно-правових актів
2.	підпункт 1.4 глава 1 розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56-2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації будівель Долинської ЦРЛ.
3.	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація Долинської ЦРЛ, не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
4.	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будівель Долинської ЦРЛ не виведено на пульт спостереження
5.	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища Долинської ЦРЛ не оброблено вогнетривким розчином
6.	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення будівель Долинської ЦРЛ не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
7.	підпункт 12	Наказ МВС від	Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають

	розділ II	30.12.2014р. №1417	обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), не застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів
8.	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення Долинської ЦРЛ первинними засобами пожежогашіння згідно встановлених вимог.
9.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
10.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ, не утримуються у справному стані.
11.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти Долинської ЦРЛ біля приймальні; відділення діалізу; №21; 23; 26; 25; 29; 18; не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами
12.	п.3.11. глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлено та не укомплектовано на території Долинської ЦРЛ згідно норм належності протипожежним інвентарем пожежні щити
13.	п. 2.1 глава 2 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	На території ЦРЛ біля поліклінічного відділення та стаціонарного відділення не встановлено вказівник розміщення пожежного гідранта з нанесенням на ньому літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);
14.	п. 3.2 глава 3 розділ VI	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	ЦРЛ з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, не забезпечені достатньою кількістю ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморятуння під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
15.	підпункт 2.27 глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	У терапевтичному відділенні вхідні двері (додаткові) не встановлено так, щоб відкривалися у напрямку евакуації з відділення
<b>Долинська дитяча лікарня м. Долина, вул. Антоновича, 23</b>			
16.	підпункт 1.4 глава I розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56-2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.

17.	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація дитячої лікарні не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
18.	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будівель дитячої лікарні не виведено на пульт спостерігання
19.	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища дитячої лікарні не оброблено вогнетривким розчином
20.	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення будівель дитячої лікарні не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
21.	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення дитячої лікарні первинними засобами пожежогасіння згідно вимог (ВП-5 8 шт. та ВВК-3 4 шт. ).
22.	підпункт 1.6 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів світильників у дитячій лікарні не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)
23.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
24.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не утримуються у справному стані
25.	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої лікарні не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами.
26.	п.3.11. глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлено та не укомплектовано на території дитячої лікарні згідно норм належності протипожежним інвентарем пожежний щит
27.	п. 3.2 глава 3 розділ VI	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Дитяча лікарня з постійним перебуванням хворих, не здатних самостійно пересуватися, не забезпечена достатньою кількістю ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморятунку під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
<i>Долинська дитяча поліклініка м. Долина, вул. С. Бандери</i>			
28.	підпункт 1.4 глава 1 розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56- 2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації




29	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація не утримується у постійній готовності до виконання роботи (несправна)
30	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту дитячої поліклініки не виведено на пульт спостереження
31	п. 2. підпункт 2.5. глава 2 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища дитячої поліклініки, не оброблено вогнетривким розчином
32	пункт 8 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення дитячої поліклініки не у повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
33	п.3.6.глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено приміщення дитячої поліклініки первинними засобами пожежогашіння згідно вимог.
34	п.3.17 глава 3 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Не проведено технічне обслуговування 1-го вогнегасника на пункті технічного обслуговування
35	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не рідше одного разу на шість місяців не проходять технічного обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
36	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не утримуються у справному стані
37	підпункт 2.2. глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні кран-комплекти дитячої поліклініки не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами.
<b>стомат-поліклініка м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2</b>			
38	підпункт 1.4.глава 1 розділ; Дод. Ж	V Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417; ДБН В 2.5-56- 2014	Не заключено угоду на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації.
39	підпункт 1.1. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Автоматична пожежна сигналізація не утримується у постійній готовності до виконання роботи
40	п. 5.8	ДБН В. 2.5-56-2014	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту стомат-поліклініки не виведено на пульт спостереження
41	п. 2. підпункт 2.5. глава 2	Наказ МВС від 30.12.2014р.	Дерев'яні конструкції горища стомат-поліклініки не оброблено вогнетривким розчином

**ПЕРЕЛІК**  
**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,**  
**уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у****перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор

Долинського РВ У ДСНС

України в області

(посада)

(підпис)

Титиш М. В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені  
особи суб'єкта  
господарювання, інші особи,  
присутні під час здійснення  
заходу:

Фалівеєв І. М. / *І. М. Фалівеєв*

(посада)

(підпис)

Клишова М. В. / *М. В. Клишова*

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано *08* квітня 2018 року

Степанів С. М. / *С. М. Степанів*

(посада)

(підпис)

Василенко М. М. / *М. М. Василенко*

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або  
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.