

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Івано-Франківський МВ УДСНС України в області

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Богович Олег Михайлович, головний інспектор
Василишин Дмитро Михайлович та головний інспектор Молдавчук Тарас
Михайлович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/
фізична особа-підприємець

завгосп Танасійчук Дмитро Іванович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу Iг ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки					+	пункт 9 розділу II ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+				пункт 11 розділу II ППБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан			+			пункти 1.1-1.21

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	утримання території					глави 1 розділу III ППБУ
	7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
	8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
	9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
	10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+				пункти 1.1-1.6 глави I розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
	11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
	12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
	13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
	14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих,				+	розділ VII ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативні обґрунтування
фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					+	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального			+		пункт 12 частини

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	обслуговування суб'єктів господарювання					першої статті 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 2, 3 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МВС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п.2.9, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Для приміщень складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки.
2.	пп.5, п.9.1, глава 9, розділу VI	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Допускається зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампі складу.
3.	пп.7, п.9.1, глава 9, розділу VI	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Ширину проходів та місця штабельного зберігання не позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які

			добре видно.
4.	пп.9, п.9.1, глава 9, розділу VI	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Допускається розміщення приміщення офісу в складському приміщенні.
5.	п.1.8, глава 1, розділу IV	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Допускається використання тимчасових ліній електромереж.
6.	п.1.20, глава 1, розділу IV	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не проведено заміри опору ізоляції електричних мереж та контурів заземлення.
7.	п.1.24, глава 1, розділу IV	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Приміщення електрощитової не відділено протипожежною перешкодою відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
8.	п.2.18, таблиця 14	ДБН В.1.1-7-2016	Не проведено вогнезахисну обробку металевих конструкцій.
9.	п.2.26, глава 2, розділу IV	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів не забезпечені автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.
10.	п.1.1, глава 1, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Територія об'єкта не очищається від горючого сміття, відходів.
11.	п.2.3, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не встановлено протипожежні двері в складське приміщення.
12.	п.2.37, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Захаращено евакуаційний вихід із складського приміщення.
13.	п.1.6, глава 1, розділу IV	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
14.	пп. 2, п.2.1, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	На території об'єкта несправний пожежний гідрант
15.	пп. 4, п.2.1, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу не проводиться випробування на тиск та витрату води з оформленням акта
16.	пп. 9, п.2.1, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Біля місць розташування пожежних гідрантів не встановлено покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них для пожежного гідранта - літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева)
17.	пп.8, п.2.2, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
18.	пп.9, п.2.2, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не проведено перевірку пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
19.	пп.2, п.2.3, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Приміщення насосної станції захаращено сторонніми предметами.
20.	пп.6, п.2.3, глава 2, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Біля входу в приміщення насосної станції не розміщено напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі.
21.	п.3.11, глава 3, розділу V	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не укомплектований пожежний щит необхідним протипожежним інвентарем, а саме: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті

			розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
22.	п.5, розділу II	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	На об'єкті план евакуації людей та майна на випадок пожежі не відповідає вимогам
23.	п.8 розділу II	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Територію об'єкта, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Противопожешні знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ДСТУ 12.4.026-76.
24.	п.2, 4, 5 ст.57	Кодекс цивільного захисту України	В декларацію відповідності матеріально-технічної бази об'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки внесено недостовірні дані
25.	п.4, розділу II	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки не відповідає чинним нормативно-правовим актам у сфері пожежної безпеки
26.	п.9.3.8	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	На об'єкті не оформлений журнал обліку стану пристроїв блискавкозахисту.
27.	п.9.3.2	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Не проведено перевірку і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.
28.	п.2.17, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Несучі колони в торговому залі облицьовано горючими матеріалами
29.	Ж.6.3	ДБН В.2.5-56:2014	Відсутні журнали обліку робіт щодо підтримання експлуатаційної придатності та ремонту СПЗ
ДП «Адіас-Україна»			
30.	п.2.37, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Шляхи евакуації захищені сторонніми предметами.
31.	пп.7, п.9.1, глава 9, розділу VI	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не забезпечено проходи між стінами та стелажми завширшки не менше ніж 1м
32.	п.2.3, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не встановлено протипожежні двері в складському приміщенні
ФОП Павлов О.Г. ДРЦ «Парк веселих розваг»			
33.	п.2.5, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Не проведено обробку дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином
34.	п.2.28, глава 2, розділу III	Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Провести перевірку килимів, килимових доріжок й іншого покриття підлоги щодо токсичності продуктів горіння помітної димоутворювальної здатності
35.	п. 7.3	ДБН В.1.1.7-2016	Евакуаційний вихід з приміщення другого поверху в ДРЦ «Парк веселих розваг» улаштований по дерев'яних сходах
36.	п. 7.2.7	ДБН В.1.1.7-2016	Висота дверей евакуаційного виходу з ДРЦ «Парк веселих розваг» не відповідає вимогам

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Івано-Франківського МВ
УДСНС в області

(посада)




(підпис)

Богович Олег
Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний інспектор
Івано-Франківського МВ
УДСНС в області

(посада)




(підпис)

Василишин Дмитро
Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний інспектор
Івано-Франківського МВ
УДСНС в області

(посада)



(підпис)


Молдавчук Тарас
Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або
уповноважені особи
суб'єкта господарювання,
інші особи, присутні під
час здійснення заходу:

Завгород

(посада)



(підпис)


Тарасівчук Ф. І.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «08» червня 2018 року

Заступник керівного пункту

(посада)



(підпис)

Голдак І.Є.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.