

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Заступник начальника відділу-начальник СТБ ВЗНС У ДСНС України в області Вітрів Анатолій Ярославович.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л ВЗНС У ДСНС України в області Кулічковський Юрій Романович.

Провідний інспектор ВЗНС У ДСНС України в області Куртани Святослав Зеновійович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа – підприємець:

Директор ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. м.Галич Савчук Марія Арсенівна

інші особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Загальні вимоги						
1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки.	+				пункти 2 - 8, 10, 11 розділу 1 ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу 1 ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу 1 ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу 1 ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	+				пункт 9 розділу 1 ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу 1 ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності			+		пункти 2, 4, 5 ст. 4, 5 Закону

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки					
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 16.2 - 16.3 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 11 - 21 глави 1 розділу II ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 1 - 22 глави 2 розділу II ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 23 - 37 глави 2 розділу II ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів.	+				пункти 1 - 21 глави 1 розділу III ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 1 - 18 глави 2 розділу III ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 18 - 27 глави 2 розділу III ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 1 - 4 глави 3 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 1 - 3 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+		пункти 1 - 4 глави 2 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			+		пункт 1 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 1 - 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів	+				пункт 7 розділу I, пункт 12

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					розділу II, пункти 2.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.1 НАПБ В.01.057-2006/2007
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+				розділ V ППБ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу I ППБ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.4 - 1.5 глави розділу VII ППБ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 3.4 - 3.9 глави розділу VII ППБ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VIII ППБ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.6 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 статті першої статті 67 КЦЗ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 статті першої статті 67 КЦЗ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункт 1 статті першої статті, що стосується об'єктам господарювання проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, КМУ, № 6, від пункту 1.9 ДБН В.1.2-4-006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 статті першої статті та об'єкту підвищеної небезпеки, КМУ, № 95
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 1 статті першої статті 20 Закону України про порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, КМУ, № 95
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 статті першої статті обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання, Закон України, № 1788, від 14.05.2016 рр.
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 1 статті першої статті статті 20 Закону України першої статті 130 КЦЗ, пункт 1.1 ДБН В.1.2-4-006
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 1 статті першої статті 20 Закону України, КМУ, № 1200, від 14.05.2016 рр.
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 1 статті першої статті 20 КЦЗ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 1 статті першої статті 20 Закону України, пункт 33 КЦЗ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 1 статті першої статті 20, стаття 16 КЦЗ, пункт 3 ПККУ, № 67
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 1 статті першої статті 20 Закону України, стаття до Методичних рекомендацій
11.	Здійснено навчання працівників з питань	+				пункт 1 статті першої статті

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки					20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ППМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 1.4 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення області у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 1.4 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 13 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 13 КЦЗУ, пункт 2.4 ППМУ № 443
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 1.4 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 4 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 444, стаття 53 КЦЗУ
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	+				пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, щодо перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкта.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявлених порушень
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	п. 2.5 розділ 2, глава III	ППБУ	Дерев'яні конструкції горіли та оброблено вогнетривими розчин.

2.	п. 3.17 розділ 3, глава V	ППБУ	Приміщення школи не забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогашіння.
3.	п. 1.20 розділ 1, глава IV	ППБУ	Не проведено заміри струму зовнішньої перевірки спрацювання пристроїв захисту електричних мереж на електроустановках з автоматом відключення при короткому замиканні.
4.	п. 3.6., 3.11. розділ 3 глава V	ППБУ	Пожежний щит не забезпечено необхідним інвентарем.
5.	п. 3.10 розділ 3, глава V	ППБУ	Біля первинних засобів пожежогашіння не встановлено записів і проткол.
6.	п. 1.16 розділ 1, глава IV	ППБУ	Електричні щити не забезпечені схемами підключення електрообладнання з пояснювальними написами.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки первинних засобів пожежогашіння (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Формативні документи
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		акт перевірки від 15.08.2015 № 200/р
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				акт перевірки від 10.08.2015 № 200/р
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				акт перевірки від 10.08.2015 № 200/р
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				акт перевірки від 10.08.2015 № 200/р
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				акт перевірки від 10.08.2015 № 200/р

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Заступник начальника віділу-начальник СТБ
ВЗНС У ДСНС України в області
підполковник служби цивільного захисту

Вітрів А.Я.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л
ВЗНС У ДСНС України в області
лейтенант служби цивільного захисту

Кулічков О.Р.

Провідний інспектор ВЗНС
У ДСНС України в області
капітан служби цивільного захисту

Курташ С.В.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи присутні під час здійснення заходу:

Примірник цього акта перевірки отримано « 08 » червня 2018 р.:

Директор ЗОШ № 1 І-ІІІ ст., м. Галич

Савчук М.А.

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
