



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Надвірнянський районний відділ

вул. Олени Степанівни, 28, м. Надвірна, 78405, тел. (03475) 2-42-68, 2-90-01, 2-23-78, (факс) 50-19-46, 2-34-56, dprchl1.if@mns.gov.ua

Акт

№ 37

«14» 05 2018 р.

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Надвірнянська дитяча районна лікарня м. Надвірна, вул. Руднева, 24 А

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Головий лікар – Монастирецький Василь Дмитрович

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 51993575

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Надвірнянську районну дитячу лікарню м. Надвірна, вул. Руднева, 24 А

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Інший підконтрольний об'єкт

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від 30.03.2018р. № 112, виданий Управління ДСНС в Івано-Франківській області

планова;
+ позапланова

Посвідчення на перевірку від 04.05.2018 р. №3530

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
07	05	2018	09	00	14	05	2018	17	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Надвірнянський РВ УДСНС України в Івано-Франківській області

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Гоголь Василь Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /

фізична особа підприємець головний лікар – Монастирецький В.Д.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: завгосп - Вірста Н.М.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 05.10.16 по 20.10.16 Акт перевірки від 20.10.2016 N 220 Розпорядчий документ від 20.09.16 року N 147 виконаний + , не виконаний <input type="checkbox"/>	+ була у період з 16.10.17 по 20.10.17 Акт перевірки від 20.10.2017 N 158 Розпорядчий документ від 26.09.17 року N 193 виконаний + , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+				пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ , пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ , пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КІЗУ , пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній	+				пункт 2 частини

		документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів					першої статті 67 КЦЗУ , пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ , пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ , пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій							
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту						+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6 , підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки						+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки						+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання						+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки						+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту						+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії						+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено						+	пункт 5 частини першої статті

готовність таких формувань до дій за призначенням				20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Головний корпус дитячої районної лікарні			
1.	пункт 10 підпункт 2.2 глава 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не відремонтовані пожежні кран-комплекти.
2.	підпункт 6 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не відкориговані плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
3.	підпункт 1.17 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
4.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення головного корпусу сертифікованими вогнегасниками.
5.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлена автоматична система пожежної сигналізації у всіх приміщення головного корпусу.
6.	пункт 4 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не розроблено та не затверджено керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх приміщень головного корпусу.
7.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень головного корпусу.
8.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
9.	підпункт 2.12. глава 1 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері горищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
Поліклініка			
10.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлена автоматична система пожежної сигналізації у всіх приміщення головного корпусу.
11.	підпункт 1.18 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не заборонено використання електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено.
12.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення головного корпусу сертифікованими вогнегасниками.
13.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
14.	підпункт 6 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не відкориговані плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
15.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень адміністративного корпусу.
16.	пункт 13	Порядку здійснення навчання (ПКМУ від 26.06.2015 №444)	Не розроблено інформаційно-довідковий куток щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших нестандартних подій у побуті.

17.	пункт 4 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не розроблено та не затверджено керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх приміщень адміністративного корпусу.
18.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
19.	підпункт 2.12. глава 1 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері горищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
Харчоблок			
20.	підпункт 1.4 глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проводиться технічне обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації.
21.	підпункт 1.18 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не заборонено використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено.
22.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення пологового будинку сертифікованими вогнегасниками.
23.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
24.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
25.	пункт 4 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не розроблено та не затверджено керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх приміщень пологового будинку.
26.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень пологового будинку.
27.	підпункт 2.12. глава 1 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері горищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
Господарський корпус			
28.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлена автоматична система пожежної сигналізації у всіх приміщення інфекційного корпусу.
29.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
30.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень інфекційного корпусу.
31.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення інфекційного корпусу сертифікованими вогнегасниками.
32.	підпункт 1.17 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
33.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
34.	підпункт 1.8. глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не заборонено експлуатацію та влаштування тимчасових ліній електромереж.

35.	підпункт 2.12. глава 1 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері орищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
ПАК (паталого анатомічний корпус)			
36.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлена автоматична система пожежної сигналізації у всіх приміщення відділення.
37.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
38.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції орищних приміщень відділення.
39.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення сертифікованими вогнегасниками.
40.	підпункт 1.18 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не заборонено використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено.
41.	пункт 13	Порядку здійснення навчання (ПКМУ від 26.06.2015 №444)	Не розроблено інформаційно-довідковий куток щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших нестандартних подій у побуті.
42.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
43.	підпункт 5 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не розроблені та не вивішені на видних місця плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
44.	підпункт 2.12. глава 1 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері орищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
Котельня.			
45.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не встановлена автоматична система пожежної сигналізації у всіх допоміжних приміщеннях.
46.	підпункт 1.20 глава розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
47.	підпункт 2.5. глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції орищних приміщень допоміжних будівель.
48.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення сертифікованими вогнегасниками.
49.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
50.	підпункт 3.11. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не доукомплектований наявний пожежний щит необхідним пожежним інвентарем до якого входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломы - 2 шт., сокири - 2 шт.
51.	підпункт 2.22 глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено будинки та інші об'єкти дитячої лікарні адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку) освітлюваними у темний час доби.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Немає</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадової особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці




Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор
Надвірнянського РВ УДСНС в області
ст. лейтенант служби ЦЗ
(посада)


(підпис)

Гоголь Василь Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

<p>_____ (посада)</p> <p></p> <p>_____ (посада)</p>	<p>_____ (підпис)</p> <p></p> <p>_____ (підпис)</p>	<p>_____ (прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p><i>Братка Н.</i></p> <p>_____ (прізвище, ім'я та по батькові)</p>
<p>Примірник цього акта перевірки отримано " <i>14.</i> " <i>05</i> " <i>2018</i> року</p> <p><i>Вітов. да 1-60</i></p> <p>_____ (посада)</p>	<p>_____ (підпис)</p> <p></p> <p>_____ (підпис)</p>	<p>_____ (прізвище, ім'я та по батькові)</p> <p><i>Братка Н.</i></p> <p>_____ (прізвище, ім'я та по батькові)</p>

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд	Постанова Кабінету Міністрів	від 25 березня 2009 р.

		цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	України	N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151 , зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272 , зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557 , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилуви (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122 , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186 , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330 , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653 , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771 , зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання,	від 17 травня 2004 р. N

	радіаційні аварії		МНС	87/211 , зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770 , зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580