



**ДСНС України**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
**Богородчанський районний відділ**

вул. Шевченка, 89А, смт. Богородчани, 77701, тел. (03471) 2-41-80, факс (03471) 2-12-01

№ 97

Акт

«22» червня 2018 р.

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Іваниківської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів с.Іваниківка вул.Франка, 52  
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної)

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 23804586 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_

с. Іваниківка вул.Франка, 52

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення Іваниківської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

за адресою с. Іваниківка вул.Франка, 52

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Інший підконтрольний об'єкт**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 307.03.2018р. N112, виданий Управлінням ДСНС в Івано-Франківській області	планова; + позапланова
Посвідчення на перевірку від 01.06.2018р. N 3699	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
18	06	2018	09	00	22	06	2018	10	(0)
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Богородчанський РВ УДСНС України в Івано-Франківській області

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Суслик Тарас Миколайович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /

фізична особа підприємець завідуюча господарством Сенич Свдокія Дмитрівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	не було взагалі
+ була у період з 11.05.2016 р. по 27.05.2016 р.	була у період з 19.03.2018 р. по 23.03.2018 р.
Акт перевірки від 27.05.2016 р. N 6	Акт перевірки від 23.03.2018 р. N 5
Розпорядчий документ від 20.04.2016 року	Розпорядчий документ від 05.03.2018 року
N 18 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>	N 3 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Питання з, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання в істан законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1 - 2.7 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23 - 2.25 глави 2 розділу III ППБУ
9.	<b>Стан утримання інженерного обладнання</b>					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають	-				пункти 2.1 - 2.13



	протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				глави 2 розділу IV ДНБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+	пункти 2.18-2.21 глави 2 розділу IV ДНБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+	пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ДНБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+	пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ДНБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+	пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ДНБУ
10.2	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+	пункт 1.7 глави 1 розділу V ДНБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ДНБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ДНБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ДНБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			-	пункти 1.1-1.3 глави 1 розділу VII ДНБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			-	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ДНБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ДНБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1-4.18 глави 4 розділу VII ДНБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1-2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1-3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1-

	нормативних документів					4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 9 КЦЗУ, пункти 5.1-5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 9 КЦЗУ, пункти 6.1-6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 6-7 КЦЗУ, пункти 7.1-7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1, 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, НКМУ № 6, підпункт 1.9, ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки, НКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки НКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, НКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 30 КЦЗУ, стаття 11, 30, 8-2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, НКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина статті 32 КЦЗУ



<p>створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено повноту таких формувань до дії за призначенням</p>		+		<p>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 287</p>
<p>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</p>		+		<p>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, абзац 1 статті 26 Методами проформування</p>
<p>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки</p>	+			<p>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444</p>
<p>12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</p>			+	<p>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 5, 6 Порядку здійснення навчання, відселення і дій у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444</p>
<p>13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання</p>		+		<p>пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 43 КЦЗУ</p>
<p>14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту</p>		+		<p>стаття 32, стаття 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 20 ПКМУ № 252</p>
<p>15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</p>		+		<p>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 20 КЦЗУ, абзац шостий пункту 2 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308</p>
<p>16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність</p>		+		<p>стаття 53 КЦЗУ</p>
<p>17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах</p>		+		<p>пункт 1.1 Порядку охорони життя людей на водних об'єктах</p>

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п. 1.2. розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення будівель не обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
2.	п.2.5 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено вогнезахисне покриття дерев'яної конструкції горища будівель.
3.	п.1.20 розділ IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено замірів опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
4.	ст.20 п.9 порядку	Кодекс цивільного захисту України Постанова КМУ №1200 від 02.08.02	Працюючий персонал не забезпечено засобами індивідуального захисту.
5.	п.1.21 розділ IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Будівлю не обладнано пристроями блискавкозахисту відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.	п.2.3 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Люк виходу на горище виконаний не протипожежним.
7.	п.2 розділ VI	Наказ МОН від 15.08.16 № 974	В трубопроводі внутрішнього протипожежного водопостачання відсутня вода.
8.	п. 2.2. розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Пожежні крани не укомплектовані рукавом та ручним пожежним стволом.
9.	п.3.9 розділ V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Приміщення не забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожегогасіння.
10.	п.16 порядку	Постанова КМУ №444 від 26.06.13	Посадова особа не пройшла навчання з питань пожежної безпеки на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або на інших підприємствах, в установах та організаціях, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки.
11.	п.5 розділ II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	План (схему) евакуації людей на випадок пожежі не доповнено інструкцією, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.
12.	п.2.31 розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Сходові клітки та коридори корпусів школи не забезпечені евакуаційним освітленням.
13.	п.1.6 розділ	Наказ МВС від	Зеднання електропроводів подовжувача в приймальні



30.12.2014р.  
№1417

здійснено методом скрутки

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	не було

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

#### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор  
Богородчанського РВ УДСНС в області  
підполковник служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Суслик Тарас Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідуюча господарством  
(посада)

  
(підпис)

Сенич Свдокія Дмитрівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 22 " 06 2014 року

В.о. директора  
(посада)

  
(підпис)

Скрипничук Марія Іванівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути призначено відповідний гриф секретності або обмеження доступу.