



**ДСНС України**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
**Надвірнянський районний відділ**

вул. Олени Степанівни, 28, м. Надвірна, 78405, тел. (03475) 2-42-68, 2-90-01, 2-23-78, (факс) 50-19-46, 2-34-56, dprch11.if@mns.gov.ua

**Акт**

№ 92

«18» 06 2018 р.

складений за результатами проведення *планової (позапланової)* перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Десятинський НВК смт. Десятин, вул. 16 Липня, 113(В)

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Директор – Лейб'юк Василь Антонович.

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26136406

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Десятинський НВК смт. Десятин, вул. 16 Липня, 113(В)

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Інший підконтрольний об'єкт**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.05.2018р. № 180, виданий Управління ДСНС в Івано-Франківській області	- планова; + <u>позапланова</u>
Посвідчення на перевірку від 04.06.2018р. N 71	

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
14	06	2018	12	40	18	06	2018	13	10
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Надвірнянський РВ УДСНС України в Івано-Франківській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Гоголь Василь Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /

фізична особа підприємець директор – Лейб'юк В.А., завгосп- Савчук В.І.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 10.05.17р. по 25.05.17р. Акт перевірки від 25.05.2017 N 51 Розпорядчий документ від 20.04.17 року N 53 виконаний + , не виконаний <input type="checkbox"/>	+ була у період з 12.03.18р. по 16.03.18р. Акт перевірки від 16.03.2018 N 12 Розпорядчий документ від 03.03.18 року N 6 виконаний + , не виконаний

## ПЕРЕЛІК

### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				<a href="#">пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ</a>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<a href="#">пункт 14 розділу II ППБУ</a>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		<a href="#">пункт 12 розділу II ППБУ</a>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				<a href="#">пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</a>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			<a href="#">пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</a>

9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				<a href="#">пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</a>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				<a href="#">пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</a>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				<a href="#">пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</a>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				<a href="#">пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</a>
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			<a href="#">пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</a>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+			<a href="#">пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</a>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				<a href="#">пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</a>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		<a href="#">пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</a>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+				<a href="#">пункт 21 розділу II ППБУ</a>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</a>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</a>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	<a href="#">пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</a>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				<a href="#">пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</a>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+				<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7</a>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+				<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7</a>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення	+				<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67</a>

		пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				<a href="#">КЦЗУ</a> , пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
	14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+			<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
	14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+			<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>					+	<a href="#">пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6</a> , підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>					+	<a href="#">пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>					+	<a href="#">пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956</a>
<b>4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>					+	<a href="#">пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</a>
<b>5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>					+	<a href="#">пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</a>
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>					+	<a href="#">пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</a>
<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>					+	<a href="#">пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</a>
<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>			+			<a href="#">пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9</a>

				<a href="#">статті 33 КЦЗУ</a>
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	<a href="#">пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</a>
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	<a href="#">пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</a>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	<a href="#">пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</a>
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	<a href="#">пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</a>
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	<a href="#">пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</a>
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	<a href="#">стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</a>
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	<a href="#">пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</a>
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	<a href="#">стаття 53 КЦЗУ</a>
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	<a href="#">пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</a>

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

## ОПИС виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п.5 підпункту 2.1. глави 2 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не відповідають відповідно до протипожежних вимог системи зовнішнього протипожежного водопостачання
2.	підпункт 2.5 глава 2 розділу III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень будівлі
3.	підпункт 3.11. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не доукомплектований наявний пожежний щит необхідним пожежним інвентарем до якого входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
4.	підпункт 1.6 глава 1 розділу IV	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)
5.	підпункт 1.2. глава 1 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не обладнано будівлі та приміщення автоматичною системою пожежної сигналізації
6.	підпункт 3.17. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників.
7.	підпункт 1.18, глава 1 розділу 4	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено захисними плафонами світильники з лампами розжарювання із захисним склом
8.	підпункт 3.12. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не вказано на пожежних щитах (стендах) їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
9.	підпункт 3.6. глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено всі приміщення сертифікованими вогнегасниками.
10.	підпункт 3.10 глава 3 розділу V	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
11.	пункт 4 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)
12.	пункт 5 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не вивішені на видних місцях плани(схеми) евакуації людей на випадок виникнення пожежі
13.	пункт 6 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не відкориговані плани евакуації та інструкції
14.	пункт 7 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не вивішені в приміщеннях на видимих місцях біля телефонів таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
15.	підпункт 2.12 глава 1, розділ III	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не зачинені двері горищ. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
16.	пункт 8 розділу II	Наказ МВС від 30.12.2014р. №1417	Не забезпечено територію НБК, а також будівлі, споруди, приміщення відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
17.	пункт 13	Порядку здійснення навчання (ПКМУ від 26.06.2015 №444)	Не створено та обладнано інформаційно-довідковий куток щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті

## ПЕРЕЛІК

### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>немає</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

#### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор  
Надвірнянського РВ УДСНС в області  
ст. лейтенант служби цивільного  
захисту  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

Гоголь Василь Васильович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

*Зоб. госп.*  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)

*Зоб. госп.* ✓  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

Савице В. І.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 18 " 06 2018 року

*Зоб. госп.* ✓  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

Савице В. І.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки



## ПЕРЕЛІК

### нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	<a href="#">від 05 квітня 2007 р. N 877-V</a>
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	<a href="#">від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI</a>
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	<a href="#">від 18 січня 2001 р. N 2245-III</a>
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	<a href="#">від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР</a>
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	<a href="#">Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 11 липня 2002 р. N 956</a>
2.2	ПКМУ N 306	<a href="#">Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 29 лютого 2012 р. N 306</a>
2.3	ПКМУ N 5	<a href="#">Типове положення про відомчу пожежну охорону</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 5</a>
2.4	ПКМУ N 564	<a href="#">Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 17 липня 2013 р. N 564</a>
2.5	ПКМУ N 1788	<a href="#">Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 16 листопада 2002 р. N 1788</a>
2.6	ПКМУ N 1200	<a href="#">Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 19 серпня 2002 р. N 1200</a>
2.7	ПКМУ N 1214	<a href="#">Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 04 серпня 2000 р. N 1214</a>
2.8	ПКМУ N 308	<a href="#">Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 29 березня 2001 р. N 308</a>
2.9	ПКМУ N 443	<a href="#">Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. N 443</a>
2.10	ПКМУ N 444	<a href="#">Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 26 червня 2013 р. N 444</a>
2.11	ПКМУ N 787	<a href="#">Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 жовтня 2013 р. N 787</a>
2.12	ПКМУ N 253	<a href="#">Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 25 березня 2009 р. N 253</a>
2.13	ПКМУ N 11	<a href="#">Положення про єдину державну систему цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 11</a>
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що	Постанова Кабінету Міністрів	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 6</a>



		належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	України	
2.15	ПКМУ N 729	<a href="#">Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 02 жовтня 2013 р. N 729</a>
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 30 жовтня 2013 р. N 841</a>
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	<a href="#">Типові норми належності вогнегасників</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 02 квітня 2004 р. N 151</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	<a href="#">Правила пожежної безпеки в Україні</a>	Наказ МВС України	<a href="#">від 30 грудня 2014 р. N 1417</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	<a href="#">Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 травня 2006 р. N 288</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<a href="#">Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 03 грудня 2001 р. N 272</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	<a href="#">Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 серпня 2007 р. N 557</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<a href="#">Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</a>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<a href="#">від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	<a href="#">Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 06 серпня 2002 р. N 186</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<a href="#">Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 16 грудня 2002 р. N 330</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<a href="#">Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 9 жовтня 2006 р. N 653</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	<a href="#">Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</a>	Наказ Міністерства оборони України	<a href="#">від 14 листопада 2013 р. N 771</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<a href="#">План реагування на радіаційні аварії</a>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	<a href="#">від 17 травня 2004 р. N 87/211</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів	Наказ Держбуду України	<a href="#">від 03 грудня 2002 р. N 88</a>

		будівництва		
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<a href="#">від 04 серпня 2006 р. N 274</a>
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	<a href="#">Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</a>	Наказ Мінагрополітики, МНС	<a href="#">від 04 грудня 2006 р. N 730/770</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580