



ДСНС України  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(У ДСНС України в Івано-Франківській області)

вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342)53-78-55, (0342) 59-65-02, факс (0342) 53-78-55  
Web: <http://www.if.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38555228 E-mail: [ivanofrankivsk@mns.gov.ua](mailto:ivanofrankivsk@mns.gov.ua)

АКТ  
№ 10

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Більшівці та філії школи**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я

Директору Соломо Наталії Михайлівні  
та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 04357450

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**смт Більшівці, вул. Стрілецька, 5**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, факс, електронна пошта)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення **ЗОШ І-ІІІ ст., смт Більшівці,**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування

**ЗОШ І-ІІ ст. с. Нараївка, ЗОШ І-ІІ ст. с. Хохонів, ЗОШ І-ІІ ст. с. Старі**

**Скоморохи, ЗОШ І ст. с. Яблунів**

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: **інші підконтрольні об'єкти**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки                                   | Тип здійснюваної перевірки |
|--|----------------------------|
| Наказ від 30.05.2018 р. № 180, виданий У ДСНС України в Івано-Франківській області | планова;                   |
| Посвідчення на перевірку від 04. 06. 2018 р. № <u>3886</u>                         | + позапланова              |

| Початок перевірки |        |      |        |         | Завершення перевірки |        |      |        |         |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 04                | 06     | 2018 | 11     | 00      | 08                   | 06     | 2018 | 10     | 20      |
| число             | місяць | рік  | години | хвилини | число                | місяць | рік  | години | хвилини |

### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Начальник СТБ ВЗНС У ДСНС України в області Вітрів Анатолій Ярославович.

Провідний інспектор ВЗНС У ДСНС України в області Курташ Святослав Зеновійович.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л ВЗНС У ДСНС України в області Кулічковський Юрій Романович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа – підприємець:

Директор ЗОШ І-ІІІ ст., смт Більшівці Самочко Наталія Михайлівна

інші особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

### Дані про останню перевірку:

| Планова  | Позапланова   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі   | + не було взагалі   |
| + була у період з 21.03.2014 р. по 31.03.2014 р.<br>Акт перевірки від 31.03.2014 р. № 22<br>Розпорядчий документ від 31.03.2014 р. № 28<br>виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний + | <input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

## ПЕРЕЛІК

### питань щодо проведення перевірки

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування         |
|--|---|-----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                  |
| <b>1. Загальні вимоги</b>  |   |     |    |    |    |                                  |
| <b>1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                  |
| 1.1  | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки               | +   |    |    |    | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2  | На підприємстві створено СПБ  |     |    | +  |    | пункт 14 розділу II ППБУ         |
| 1.3  | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ                  | +   |    |    |    | пункт 12 розділу II ППБУ         |
| 1.4  | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | +   |    |    |    | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ   |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b> |   | +   |    |    |    | пункт 9 розділу II ППБУ          |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками</b>  |   | +   |    |    |    | пункт 11 розділу II ППБУ         |

| № з/п   | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування                    |
|---|---|-----|----|----|----|---|
|   | об'єкта встановленого протипожежного режиму   |     |    |    |    |   |
| 4.  | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки   |     |    | +  |    | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ               |
| 5.  | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки   | +   |    |    |    | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ           |
| 6.  | Забезпечено протипожежний стан утримання території  | +   |    |    |    | пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ  |
| 7.  | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд  | +   |    |    |    | пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ  |
| 8.  | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів   | +   |    |    |    | пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 9.1   | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів.   | +   |    |    |    | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ   |
| 9.2   | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   | +   |    |    |    | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ   |
| 9.3   | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  | +   |    |    |    | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ  |
| 9.4   | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | +  |    | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ    |
| 9.5   | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм  | +   |    |    |    | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ    |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b> |   |     |    |    |    |   |
| 10.1  | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів |     |    | +  |    | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ     |
| 10.2  | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів   |     |    | +  |    | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ            |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>                        |   |     |    |    |    |   |
| 11.1  | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   | +   |    |    |    | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ      |
| 11.2  | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість   |     |    | +  |    | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ            |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування  |
|--------|--|-----|----|----|----|---|
|        | струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм  |     |    |    |    |   |
| 12.    | Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння  | +   |    |    |    | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ |
| 13.    | Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів   |     |    | +  |    | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200  |
| 14.    | Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт  | +   |    |    |    | розділ VII ППБУ   |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку |     |    |    | +  | пункт 21 розділу II ППБУ  |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів  | +   |    |    |    | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ   |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів  | +   |    |    |    | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ  |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів                       | +   |    |    |    | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ   |
| 14.5   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    | +  | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ  |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7                                  |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7                                   |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів  |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7                                  |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів   |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7                                  |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у  |     |    |    | +  | пункт 2 частини першої статті   |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|--|--|-----|----|----|----|--|
|  | проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів                                  |     |    |    |    | 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7   |
| 14.5.6   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів                    |     |    | +  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7   |
| <b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b> |  |     |    |    |    |  |
| 1.   | Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту                         |     |    | +  |    | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2.   | Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки   |     |    | +  |    | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956  |
| 3.   | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки   |     |    | +  |    | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956  |
| 4.   | Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  |     |    | +  |    | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ  |
| 5.   | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки   |     |    | +  |    | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245   |
| 6.   | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту   |     |    | +  |    | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ  |
| 7.   | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії   | +   |    |    |    | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ  |
| 8.   | Організація та забезпечення евакуаційних заходів   | +   |    |    |    | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ  |
| 9.   | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням |     |    | +  |    | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787   |
| 10.  | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки  |     |    | +  |    | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування   |
| 11.  | Здійснено навчання працівників з питань  | +   |    |    |    | пункт 8 частини першої статті  |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
|       | цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки  |     |    |    |    | 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444  |
| 12.   | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту  |     |    | +  |    | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444  |
| 13.   | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання   |     |    | +  |    | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ   |
| 14.   | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту        |     |    | +  |    | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253   |
| 15.   | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  |     |    | +  |    | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16.   | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність |     |    | +  |    | стаття 53 КЦЗУ   |
| 17.   | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах  | +   |    |    |    | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах  |

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

### Опис виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |                                       | Детальний опис виявленого порушення                                      |
|-------|--|---------------------------------------|--|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                | позначення нормативно-правового акта* |  |
| 1.    | п. 2.5 розділ 2, глава III                     | ППБУ                                  | Дерев'яні конструкції горищ будівель не оброблено вогнетривким розчином. |

|    |                                     |      |  |
|----|-------------------------------------|------|--|
| 2. | п. 3.17 розділ 3, глава V           | ППБУ | Приміщення шкіл не забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння.   |
| 3. | п. 1.20 розділ 1, глава IV          | ППБУ | Не проведені заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. |
| 4. | п. 3.6., 3.11. розділ 3 глава V     | ППБУ | Пожежні щити не укомплектовано необхідним інвентарем.  |
| 5. | п. 3.10 розділ 3, глава V           | ППБУ | Біля первинних засобів пожежогасіння не встановлені вказівні знаки.  |
| 6. | п. 2.12 розділ 2 глава III          | ППБУ | Двері горищ та електрощитових не зачинені на замки.  |
| 7. | п. 1.16 розділ 1, глава IV          | ППБУ | Електричні щити не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами.  |
| 8. | підпункт 10 п. 2.1 розділ 2 глава V | ППБУ | Біля пожежної водойми ЗОШ смт Більшівці не встановлений покажчик.  |
| 9. | п. 1.4 розділ 1, глава V            | ППБУ | Не проводиться технічне обслуговування системи проти-пожежного захисту в спортзалі ЗОШ смт Більшівці.                                      |

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки перевіряючих**  
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування  |
|-------|---|-----|----|----|----|---|
| 1     | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку                                      |     |    | +  |    | <u>частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>                                 |
| 2     | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено   | +   |    |    |    | <u>частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>                         |
| 3     | Копію посвідчення на перевірку надано   | +   |    |    |    | <u>частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |
| 4     | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | +   |    |    |    | <u>частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>                               |
| 5     | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті  | +   |    |    |    | <u>частина перша статті</u>   |

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки |  | 6 ЗУ від 05 квітня<br>2007 р. N 877 |
|---|--|-------------------------------------|

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |
|       |   |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Начальник СТБ ВЗНС

У ДСНС України в області

підполковник служби цивільного захисту

Вітрів А.Я.

Провідний інспектор ВЗНС

У ДСНС України в області

капітан служби цивільного захисту

Курташ С.З.

Провідний інспектор СНТР, КСППЗ та Л

ВЗНС У ДСНС України в області

лейтенант служби цивільного захисту

Кулічковський Ю.Р.



Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор ЗОШ I-III ст., смт Більшівці

0  
*Самочко*

Самочко Н.М.

Примірник цього акта перевірки отримано «08» червня 2018 р.:

Директор ЗОШ I-III ст., смт Більшівці

*Самочко*

Самочко Н.М.

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

---

---

---