

ПЕРЕЛІК
питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,
які застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Пожежна безпека шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкої евакуації людей, рухомого складу, матеріальних цінностей, швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань та успішного гасіння пожеж забезпечується	Високий					Пункт 1.1 розділу I ППБ в метрополітенах
2	Керівники метрополітенів, відповідних служб та структурних підрозділів обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки визначили, призначили відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію протипожежної техніки	Високий					Пункт 1.3 розділу I ППБ в метрополітенах
3	Керівники метрополітенів, їх служб та структурних підрозділів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують	Високий					Пункт 1.4 розділу I ППБ в метрополітенах
4	Посадові особи призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки будинків, споруд, станцій, дільниць, цехів, приміщень метрополітенів обов'язки щодо пожежної безпеки виконують	Високий					Пункти 1.5, 1.6 розділу I ППБ в метрополітенах
5	Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованих приміщень чи майна, розміщення в метрополітені торговельних місць суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних договорах визначені Продукція протипожежного призначення, що впроваджується в експлуатацію на об'єктах інфраструктури та рухомому складі метрополітену, а також продукція, у стандартах на яку містяться вимоги щодо пожежної безпеки, має сертифікат	Високий					Пункт 1.9 розділу I ППБ в метрополітенах

	відповідності або свідоцтво про визнання відповідності					
6	Інструкції щодо заходів пожежної безпеки для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень розроблені	Високий				Пункт 1.10 розділу I ППБ в метрополітенах
7	Оперативний план пожежегасіння, інструкція про порядок дій працівників метрополітену на випадок пожежі, бланки допусків на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті, схема евакуації пасажирів та інші документи в наявності Оперативні плани пожежегасіння із залученням усіх підрозділів, що залучаються до гасіння пожежі та визначені такими планами відпрацьовано	Високий				Пункт 1.11 розділу I ППБ в метрополітенах
8	З працівниками метрополітенів, а також з особами, яких приймають на роботу, інструктажі та навчання з питань пожежної безпеки проведено	Високий				Пункти 1.5, 1.12, 1.13 розділу I ППБ в метрополітенах
9	З метою попередження пожежі й організації її гасіння добровільну пожежну дружину (команду) створено	Високий				Пункт 1.14 розділу I ППБ в метрополітенах
10	Безпека людей у метрополітені в разі пожежі забезпечується	Високий				Пункт 2.1 розділу II ППБ в метрополітенах
11	Новобудови метрополітенів до початку експлуатації первинними засобами пожежогасіння забезпечені	Високий				Пункт 2.2 розділу II ППБ в метрополітенах
12	На території, виробничих площах, у будинках та спорудах метрополітену спеціальні місця для паління визначено та витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення диму обладнано	Високий				Пункт 2.5 розділу II ППБ в метрополітенах
13	Технологічні посудини для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, розташовані на території та в спорудах метрополітену, від іскроутворення та електричної корозії захищені	Високий				Пункт 2.6 розділу II ППБ в метрополітенах
14	Експлуатаційний контроль пристроїв блискавкозахисту здійснюється	Високий				Пункт 2.7 розділу II ППБ в метрополітенах
15	Транспорт для перевезення мастильних матеріалів у тунелях іскрогасником на вихлопній трубі обладнаний, транспорт первинними засобами пожежогасіння забезпечений, моторний відсік моторейкового транспорту локальними системами пожежогасіння обладнаний	Високий				Пункт 2.8 розділу II ППБ в метрополітенах
16	Мастильні матеріали, інші ЛЗР та ГР утримуються в металевих ящиках з кришками, які щільно закриваються, та в герметично закритій металевій тарі, яка має маркування та попереджувальні написи	Високий				Пункт 2.9 розділу II ППБ в метрополітенах
17	Біля входів у вестибюлі станцій мають урни з негорючих матеріалів для збирання сміття встановлені та своєчасно очищуються (не рідше одного разу за зміну)	Високий				Пункт 2.13 розділу II ППБ в метрополітенах
18	Сушильні шафи для сушіння спецодягу та прибирального інвентарю нагрівальними елементами закритого типу з температурою нагрівання поверхні не	Високий				Пункт 2.17 розділу II ППБ в метрополітенах

	більше 85 °С і відповідним електрозахистом від струмів короткого замикання та тепловим захистом від перегрівання обладнання.					
19	Вимоги пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт дотримуються	Високий				Пункт 2.18 розділу II ППБ в метрополітенах
20	У метрополітені не допускається: користування відкритим вогнем, розклаття багаття, спалювання промислових відходів та сміття; паління у невстановлених місцях; захарщення виходів, сходів, проходів, коридорів, шляхів евакуації людей, підступів до пожежних щитів, пожежних кран-комплектів та вогнегасників; зберігання на горищах, вестибюлях, коридорах, на сходах та під ними будь-яких горючих матеріалів та речей, улаштування у вказаних місцях майстерень, складів, комор, службових приміщень тощо; відігрівання замерзлих водопровідних, каналізаційних та інших трубопроводів відкритим вогнем; прокладання транзитних електрокабелів, повітро- та газопроводів в приміщеннях складів горючих матеріалів, ЛЗР та ГР; установлення на вікнах приміщень, у яких перебувають люди, металевих ґрат; залишення без нагляду ввімкнених електроприладів; застосування для облицювання стін, колон, платформ, похилих тунелів, ескалаторів, перегородок та стель на шляхах евакуації людей, для опорядження приміщень та вестибюлів станцій горючих матеріалів, матеріалів, які при нагріванні (горінні) виділяють токсичні речовини, а також матеріалів з невизначеними показниками пожежної небезпеки; зберігання в підземних спорудах та приміщеннях ЛЗР та ГР, балонів з газами, лугів, кислот та вибухових речовин; складування на дахах кабін чергового біля ескалатора, у підземних приміщеннях станцій горючих матеріалів, інвентаря та обладнання; обладнання комор, гардеробів та побутових приміщень підземних споруд м'якими меблями, горючими шафами; розміщення об'єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на платформах та балконах станцій і в переходах пересадочних вузлів, у підземних і надземних вестибюлях, а на поверхні землі в межах півкола радіусом 20 м від площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи; застосування для промивання, протирання та знежирювання різних деталей і конструкцій ЛЗР та ГР; застосування лакофарбових матеріалів,	Високий				Пункт 2.19 розділу II ППБ в метрополітенах

	емалей, розчинників, мийних та знежирювальних рідин, реактивів, показники пожежної небезпеки та особливості гасіння яких невідомі; прокладання транзитних газопроводів у підземних спорудах метрополітену; проведення фарбування стін в підземних спорудах метрополітену фарбами, виготовленими на горючій основі; пошкодження цілісності протипожежних дверей шляхом свердлення у них отворів і зняття з дверей пристроїв для самозачинення та димозахисних ущільників; фіксування протипожежних дверей у відкритому положенні					
21	Територія навколо наземних станцій та ліній метро, територія підприємств, баз, складів, вентиляційних шахт, вентиляційних кіосків, будинки, споруди, приміщення і рухомий склад метрополітену в чистоті утримуються та від горючих відходів, нашарувань та сміття систематично звільнюються	Високий				Пункт 3.1 розділу III ППБ в метрополітенах
22	До всіх будівель і споруд метрополітену для проїзду пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки вільний доступ забезпечений. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо вимогам будівельних норм відповідають.	Високий				Пункт 3.2 розділу III ППБ в метрополітенах
23	На території та в приміщеннях метрополітену плакати та інша наочна агітацію щодо вимог правил пожежної безпеки на видних місцях вивішені	Високий				Пункт 3.3 розділу III ППБ в метрополітенах
24	Територія, будинки, споруди, станції, приміщення та евакуаційні шляхи і виходи метрополітену знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007, ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» забезпечені Світлові покажчики «Вихід», світильники евакуаційного освітлення справні	Високий				Пункт 3.4 розділу III ППБ в метрополітенах
25	Люки кабельних колекторів станції зачинені, конструкції їх замків, відкривання колектора зсередини вручну забезпечують. Ключі від замків люків кабельних колекторів в чергового станції на аварійній дошці зберігаються	Високий				Пункт 3.6 розділу III ППБ в метрополітенах
26	Біля входу до кабельного підвалу суміщеної тягловознижувальної підстанції, машинного залу ескалаторів, інших об'єктів, план розміщення вказаних об'єктів вивішений	Високий				Пункт 3.7 розділу III ППБ в метрополітенах
27	Двері евакуаційних виходів ззовні за допомогою ключа, а зсередини - вручну вільно відкриваються Пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо в наявності та фіксують двері у зачиненому положенні.	Високий				Пункт 3.8 розділу III ППБ в метрополітенах
28	Двері та люки, які ведуть на горища та	Високий				Пункт 3.9 розділу

	покрівлю будівель зачиненими на замок утримуються Ключі від замків в місцях, де їх можна отримати протягом усієї доби зберігаються					III ППБ в метрополітенах
29	Дерев'яні конструкції горищ засобами вогнезахисту щорічно обробляються та зі складанням відповідного акту перевіряються	Високий				Пункт 3.10 розділу III ППБ в метрополітенах
30	Водонагрівачів та інших пристроїв для підігрівання води в приміщеннях, де розташовані електрощитові та інші подібні електроустановки не встановлено	Високий				Пункт 3.11 розділу III ППБ в метрополітенах
31	Кабельні канали в приміщеннях блок-постів, релейних, кросових тощо негорючими щитами закриті, від горючого сміття та пилу систематично очищаються	Високий				Пункт 3.12 розділу III ППБ в метрополітенах
32	Двері всіх приміщень станцій та об'єктів відповідну нумерацію і напис з назвою приміщення згідно з призначенням мають та зачиняються на замок Запасні ключі від приміщень відповідно до нумерації приміщень замарковані та в опломбованому стані на спеціальній дошці зберігаються	Високий				Пункт 3.13 розділу III ППБ в метрополітенах
33	У приміщеннях (кабінах) чергового по станції на видному місці вивішено: табель оперативного розрахунку ДПД (ДПК); табличка з прізвищем відповідального за пожежну безпеку; номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів й інших аварійно-рятувальних формувань; інструкція з питань пожежної безпеки та експлуатації систем протипожежного захисту; інструкція з експлуатації та обслуговування приймально-контрольних приладів систем СПЗ, перелік приміщень, які захищаються системами СПЗ. Оперативний план пожежогасіння, плани та інструкції з евакуації пасажирів, а також плани та інструкції щодо режимів роботи тунельної вентиляції у разі задимлення або пожежі, схеми керування електроприводами засувок водогінних мереж, інша документація з питань пожежної безпеки в окремій теці зберігаються	Високий				Пункт 3.15 розділу III ППБ в метрополітенах
34	Під час проведення ремонтних робіт у метрополітені застосовуються риштування, виготовлені з негорючих матеріалів, дерев'яні настили та підмостки, вогнезахисними сумішами просочені	Високий				Пункт 3.17 розділу III ППБ в метрополітенах
35	Протипожежні двері відповідно до вимог пожежної безпеки утримуються	Високий				Пункт 3.18 розділу III ППБ в метрополітенах
36	Вимоги пожежної безпеки у тунелях та колійному господарстві виконуються	Високий				Розділ IV ППБ в метрополітенах
37	Вимоги пожежної безпеки у машинних залах, ескалаторах, травіляторах, ліфтах та підйомниках виконуються	Високий				Розділ V ППБ в метрополітенах
38	Вимоги пожежної безпеки в тягових,	Високий				Розділ VI ППБ в

	знижувальних та суміщених тягвознижувальних підстанціях виконуються					метрополітенах
39	Електромережі та інше електротехнічне обладнання вимогам ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) та іншим нормативно-правовим актам відповідають	Високий				Пункт 7.1 розділу VII ППБ в метрополітенах
40	Вибір проводів та кабелів згідно з ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування» здійснюється	Високий				Пункт 7.3 розділу VII ППБ в метрополітенах
41	Для оперативного знеструмлення електрообладнання та електрокабелів на об'єктах метрополітену на випадок пожежі схеми та інструкції, які встановлюють порядок відключення всіх електроспоживачів та кабелів у зоні пожежі та на підступах до неї розроблені, порядок оформлення та вручення допуску на проведення гасіння пожежі на енергетичному об'єкті визначено Схеми та інструкції в установленому порядку всім черговим персоналом об'єктів метрополітену вивчено і практично відпрацьовано	Високий				Пункт 7.4 розділу VII ППБ в метрополітенах
42	Електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях, холах, на шляхах евакуації знаходяться замкненими. Електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (плавкої вставки) оснащені	Високий				Пункт 7.5 розділу VII ППБ в метрополітенах
43	Електричні опалювальні прилади у вибухопожежонебезпечних приміщеннях не застосовуються Електронагрівальні прилади у пожежонебезпечних зонах складських (крім спеціально призначених і обладнаних) приміщень не застосовуються	Високий				Пункти 7.16, 7.17 розділу VII ППБ в метрополітенах
44	Електронагрівальні прилади, передбачені умовами виробництва, від контакту з горючими матеріалами захищені та на негорючій поверхні (підставках) встановлені	Високий				Пункт 7.19 розділу VII ППБ в метрополітенах
45	Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок в будинках, спорудах та приміщеннях метрополітену, у зовнішніх установках. у повному обсязі проведено	Високий				Пункт 7.20 розділу VII ППБ в метрополітенах
46	У кабельних колекторах засоби для запобігання поширенню вогню системи протипожежного захисту в справному стані. утримуються	Високий				Пункт 7.22 розділу VII ППБ в метрополітенах
47	Аварійне освітлення, світильники відповідні позначки мають та постійно в робочому стані перебувають	Високий				Пункт 7.23 розділу VII ППБ в метрополітенах
48	Під час монтажу й експлуатації електромереж та електроустановок протипожежні вимоги дотримуються	Високий				Пункт 7.25 розділу VII ППБ в метрополітенах
49	Вимоги пожежної безпеки до інженерно-технічних пристроїв виконуються	Високий				Розділ VIII ППБ в метрополітенах
50	Вимоги пожежної безпеки в електро- та мотодопо виконуються	Високий				Розділ IX ППБ в метрополітенах

51	Вимоги пожежної безпеки до електрорухомого складу метрополітену виконуються	Високий					Розділ X ППБ в метрополітенах
52	Вимоги пожежної безпеки до засобів зв'язку та протипожежного захисту виконуються	Високий					Розділ XI ППБ в метрополітенах

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Правила пожежної безпеки в метрополітенах затверджені наказом Міністерства інфраструктури України (ППБ в метрополітенах)	20 червня 2012 року № 335	09 липня 2012 року за № 1128/21440

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)
