

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб'єкта господарювання | Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
|------------------|--|--|---|----------------------|----|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | так | ні | не розглядалося | |
| 1 | Технологічне обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.1 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 2 | На всі застосовані в технологічних процесах речовини й матеріали дані про показники їх пожежної небезпеки у наявності | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.2 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 3 | Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (отримуваних) речовин та матеріалів з обслуговувальним персоналом вивчені | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.2 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 4 | Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним процесом), зберігання й транспортування речовин та матеріалів, які в результаті взаємодії один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), здійснюється | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.3 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 5 | У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин вивішені | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.4 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 6 | Виробництво, де перебувають в обігу вибухопожежонебезпечні речовини і матеріали, автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначають вибухопожежонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій оснащене | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.5 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 7 | Виконання виробничих операцій на обладнанні, установках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірвальні прилади, за якими визначаються технологічні параметри допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.6 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 8 | Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт технологічного обладнання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.7 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 9 | Технологічні лінії, машини та апарати, на яких здійснюється первинна переробка | Високий Середній | | | | | Пункт 7.8 глави 7 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| | волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді відповідають вимогам пожежної безпеки | Незначний | | | | | розділу ППБУ | VI |
| 10 | Конструкції витяжних пристроїв, апаратів, трубопроводів відповідають вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.9 7 VI |
| 11 | Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази та пил, герметичні | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.10 7 VI |
| 12 | Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації зачинені | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.11 7 VI |
| 13 | Горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах видаляються своєчасно | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.11 7 VI |
| 14 | У вибухопожежонебезпечних приміщеннях інструмент виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежобезпечному виконанні застосовується | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.12 7 VI |
| 15 | Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б, а також конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у таких приміщеннях відповідають вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.13 7 VI |
| 16 | У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища встановлені | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.14 7 VI |
| 17 | Подавання легкозаймистих та горючих рідин, горючих газів до робочих місць, де вони застосовуються, відповідає вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.15 7 VI |
| 18 | У разі появи підтікань масла вимоги пожежної безпеки дотримуються | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.16 7 VI |
| 19 | У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки вимоги пожежної безпеки щодо прибирання цих приміщень дотримуються | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.17 7 VI |
| 20 | Миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та інших деталей здійснюється у відповідності до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.18 7 VI |
| 21 | Лакофарбові матеріали подаються на робочі місця, складаються й розводяться у відповідності до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.19 7 VI |
| 22 | Замірювання рівня легкозаймистих та горючих речовин у резервуарах (посудинах), відбирання проб та подавання таких рідин у резервуари та інші посудини відповідає вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу ППБУ | 7.20 7 VI |
| 23 | Сушильні приміщення (камери, шафи) для сировини, напівфабрикатів і пофарбованих готових виробів відповідають вимогам | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт глави розділу | 7.21 7 VI |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| | пожежної безпеки | | | | | | ППБУ |
| 24 | Просочувальні ванни, а також ванни з охолоджувальними горючими речовинами після закінчення роботи кришками закриваються | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.22 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 25 | Просочувальні, загартовувальні та інші ванни з горючими речовинами відповідають вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.23 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 26 | У приміщеннях, що використовуються для деревообробки зберігання лісоматеріалів в кількості, що перевищує змінну потребу допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.24 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 27 | У приміщеннях, що використовуються для деревообробки залишення після закінчення роботи неприбраними стружки, тирси, деревного пилу, мастила, оліфи, лаку, клею та інших горючих речовин і матеріалів допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.24 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 28 | У приміщеннях, що використовуються для деревообробки експлуатація деревообробних верстатів й агрегатів при вимкнених системах місцевої вентиляції або у разі їх відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.24 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 29 | Клеєварки розміщені в ізолюваному приміщенні або у відведеному для цього безпечному місці | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 30 | Клей на основі синтетичних смол та легкозаймистих розчинників зберігається в негорючих ящиках | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ |
| 31 | Клей розігрівається парою або за допомогою електроприладів з водяними банями | Високий Середній Незначний | | | | | Пункт 7.25 глави 7 розділу VI ППБУ |

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств

| Порядковий номер | Нормативно-правовий акт | | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті |
|------------------|---|----------------------------|--|
| | найменування | дата і номер | |
| 1 | Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ) | 30 грудня 2014 року № 1417 | 05 березня 2015 року за № 252/26697 |

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)
